TRENTO - VIA FERSINA 23 • TEL. 0461362222 • ROVERETO - VIA MANZONI 24 • TEL. 0464456111

Trento, 06/07/2026
Codice Pratica: 20260512_285

Egregio Signor
De Eccher Marco
via della Prefettura, 25/B
Udine (Udine)

OGGETTO: Nullaosta connessione alle reti dei servizi
Richiesta di De Eccher Marco
Particella Pf. 40/4 - CC Roverè della Luna

Con riferimento all'intervento edilizio in oggetto e alla Vs. richiesta, inviamo il modulo di nullaosta connessioni alle reti dei servizi richiesti, debitamente compilato. Il servizio energia elettrica è gestito da SET Distribuzione S.p.A. ed i servizi gas ed acquedotto sono gestiti da Novareti S.p.A.

Distinti saluti.

SET Distribuzione S.p.A.
Novareti S.p.A.

RICHIESTA NULLAOSTA CONNESSIONI ALLE RETI DEI SERVIZI

DATI DEL RICHIEDENTE

RICHIEDENTE

Cognome Nome \ Ragione sociale: **De Eccher Marco**

Codice Fiscale \ Partita IVA: **DCCMRC57S17A952N**

Recapito

Comune: **Udine** Frazione \ Località: **via della Prefettura** Prov. **Udine**

Via: **via della Prefettura** Numero civico: **25/B**

In qualità di: **Comproprietario**

Telefono: **3455819301** Email: **bts.tecnico.tn@gmail.com**

PROGETTISTA

Cognome Nome: **Sebastiani Barbara**

Telefono: **3455819301** Email: **bts.tecnico.tn@gmail.com**

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Comune Catastale (C.C.): **Roverè della Luna**

Particella fondiaria (p.f.): **40/4** Particella edificiale (p. ed.):

Comune: **Roverè della Luna** Frazione \ Località: **Roverè della Luna** Prov. **Trento**

Via: **via Feldi** Numero civico: **ANC**

CARATTERISTICHE INTERVENTO

Tipo intervento: **Nuova lottizzazione**

Tipo insediamento: **Civile**

Volumetria complessiva: **4160.00 m3**

Data presentazione: 12/05/2026

Note:

RICHIESTA NULLAOSTA CONNESSIONI ALLE RETI DEI SERVIZI

SERVIZI RICHIESTI

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Punto di connessione già presente: No

Potenza disponibile: kW

Appartamenti	n. 16	Potenza richiesta 72.00 kW	Corrente allo spunto	Tipologia

SERVIZIO GAS

Consumo oltre 200.000 m³ /anno: No

Pressione richiesta: 0.02 bar

Utenze per riscaldamento individuale e altri usi domestici	n. 16	Potenza richiesta 192.00 kW	Tipologia

RICHIESTA NULLAOSTA CONNESSIONI ALLE RETI DEI SERVIZI

ESITO PRATICA

Codice Pratica: 20260512_285

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Esito: Allacciabile

Tipo Fornitura: BT 400 V / 230 V

Necessaria estensione e/o potenziamento rete: No

Prescrizioni: L'allacciamento è subordinato alla realizzazione e alla messa in esercizio da parte di SET di una nuova cabina elettrica di trasformazione di Media/Bassa tensione da collocare nella zona SUD/EST. Per la realizzazione della cabina elettrica, si rende necessario da parte Vostra mettere a disposizione di SET un locale adeguato fuori terra con accessibilità da pubblica via. L'allacciamento sarà determinato in base alle condizioni previste dalle vigenti delibere dell'ARERA. Riassumiamo di seguito i principali requisiti: dovrà trovarsi ad una distanza maggiore di 2 metri da ambienti abitativi o comunque da quelle parti del fabbricato adibite ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati; avere un accesso diretto ed indipendente da strada aperta al pubblico passaggio sia per il personale che per un autocarro con gru del peso a pieno carico 180q.li, per la movimentazione delle apparecchiature; essere dotato di adeguata ventilazione e circolazione naturale d’aria; le aperture dovranno garantire un grado di protezione IP33(NormaCEI70-1); avere un’affidabile impermeabilizzazione in lamiera aggraffata in modo tale da non essere soggetta ad allagamenti o infiltrazioni d’acqua; non dovrà essere in vicinanza di luoghi con pericolo di incendio e/o di esplosioni; non dovrà contenere strutture metalliche né inglobare alcun elemento di condotte o tubazioni estranee agli impianti elettrici della cabina; dovrà essere realizzato in modo tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione di fumi, fiamme e calore al resto dell’edificio.

SERVIZIO GAS

Esito: Allacciabile

Richiede riduttore: No

Necessaria estensione e/o potenziamento rete: No

Prescrizioni: